

Опитувальний лист № _____
для вибору Лічильника газу турбінного типу з вбудованим пристроєм перетворювання об'єму
(Комплекс КВТ-1.01 А)

Найменування підприємства (Замовник):	
Код ЄДРПОУ (Замовник):	
Юридична адреса підприємства (Замовник):	
Найменування об'єкту:	
Адреса об'єкту встановлення:	
Контактна особа (ПІБ, посада) (Замовник):	
Тел., e-mail (Замовник):	

Умови експлуатації та технічні характеристики Комплексу КВТ-1.01 А

Вимірюване середовище		Природний газ за ГОСТ 5542	
		Інше. Найменування, ГОСТ	
Типорозмір комплексу:	Номінальний діаметр комплексу, DN	Максимальна об'ємна витрата, Q _{max}	Мінімальна об'ємна витрата, Q _{min} при співвідношенні об'ємних витрат Q _{max} /Q _{min} , м3 /год, не більше
G160	80	250	6.0
G250		400	10.0
G250		400	8.0
G400	100	650	13.0
G650		1000	16.0
G1000		1600	25.0
G1600	200	2500	40.0

Діапазон вимірювання абсолютного тиску ¹ , МПа	0,085...0,2	0,085...0,4	0,085...0,5	0,085...0,6
	0,14...0,7	0,2...1,0	0,24...1,2	0,32...1,6

Напрямок потоку газу:	зліва-направо (Г1)	справа-наліво (Г2)
-----------------------	--------------------	--------------------

КВТ-1.01А- G



Відповідальний виконавець

(посада)

(підпис)

(дата)

¹ За окремим замовленням діапазон вимірювання тиску може відрізнятися від наведеного

Додаток I
до опитувального листа № _____

**Додаткове обладнання до Комплексу КВТ–1.01 А
модифікації «00»**

Пристрої для передачі даних

Радіотермінал інтелектуальний iMod-Vega (Комунікатор ВЕГА 6-0)	
МС-iMOD-Vega-1 (живлення від мережі ~ 50 Гц, 220 В)	
МС-iMOD-Vega-4 (живлення від мережі ~ 50 Гц, 220 В +живлення від акумулятора +живлення від сонячної батареї)	

кабель з пристроєм гальванічної розв'язки (ГРІС.685611.267 15м)	
подовжувач до кабелю з УГР (до 100 м для підключення комп'ютера, до 35 м для підключення модему)	довжина, м

пристрої перенесення інформації УПІ та адаптер

УПІ-1М (USB)	
УПІ-1-16 (USB)	
Адаптер USB-УПІ	

кабель розгалужувач для УПІ та модему, КР-06	
--	--

Відповідальний виконавець

_____ (посада)

_____ (підпис)

_____ (дата)

Додаток 1
до опитувального листа № _____

Додаткове обладнання до до Комплексу КВТ–1.01 А
модифікації «N0»

Пристрої для передачі даних

Радіотермінал інтелектуальний iMod-Vega (Комунікатор ВЕГА 6-1)	
Модуль зв'язку МС-«Комунікатор ВЕГА»-1 (живлення від мережі ~ 50 Гц, 220 В)	
Модуль зв'язку МС-«Комунікатор ВЕГА»-4 (живлення від мережі ~ 50 Гц, 220 В +живлення від акумулятора +живлення від сонячної батареї)	

кабель з пристроєм гальванічної розв'язки (РТЕХ.685611.056 15м)	
подовжувач до кабелю з УГР (до 100 м для підключення комп'ютера)	довжина, м

пристрій перенесення інформації УПІ

УПІ-2 Мб	
----------	--

Відповідальний виконавець

_____ (посада)

_____ (підпис)

_____ (дата)