



Підключення радіотермінала інтелектуального iMod-Vega (КОМУНІКАТОР ВЕГА-6-0)

до коректорів об'єму газу Тандем-ТР, Тандем-Т



1 – кабель для підключення коректорів об'єму газу Тандем-ТР(-Т) при розміщенні у вибухонебезпечній зоні поставляється виробником коректорів об'єму газу Тандем



1 – при розміщенні у вибухонебезпечній зоні кабель КПТ (ІМОД – ТАНДЕМ) РТЕХ.685611.091 або кабель для підключення коректорів об'єму газу Тандем-ТР(-Т) поставляється виробником коректорів об'єму газу Тандем.