

Термінал багатofункціональний

Vega-TM- _____-_____-_____-_____

Заводський № _____

ПАСПОРТ

PTEX.464411.022 ПС

Зміст

1 Загальні відомості про виріб.....	3
2 Основні технічні дані.....	6
3 Комплектність	7
4 Ресурси, терміни служби і зберігання та гарантії виробника (постачальника).....	8
5 Свідоцтво про пакування	9
6 Свідоцтво про приймання	9
7 Конструкція.....	10
8 Монтування та пломбування	12
9 Відомості про введення в експлуатацію	18
10 Рух термінала.....	19
11 Технічне обслуговування	19
12 Нотатки щодо експлуатації, зберігання та транспортування	19
13 Облік робіт з технічного обслуговування та ремонту	20
14 Відомості про утилізацію	20
15 Особливі позначки	21
16 Гарантійний талон.....	22

1 Загальні відомості про виріб

Термінал багатофункціональний Vega-ТМ (далі – термінал) призначений для автоматизації обліку рідини, балансування і диспетчеризації в системах водопостачання, різних галузях промисловості і житлово-комунального господарства. Термінал має два імпульсних входи для роботи з двома лічильниками з імпульсними виходами.

В залежності від виконання (див. таблицю 2) термінал виконує наступні функції:

- вимір надлишкового тиску рідини та оповіщення у випадку виходу за задані значення порогів;
- отримання даних про вимірний об'єм спожитої рідини від зовнішніх лічильників через імпульсні входи, інтерфейси RS485, RS232 та M-BUS;
- дистанційне керування запірним механізмом від DN15 до DN50 на трубопроводі;
- можливість роботи з зовнішніми датчиками тиску по уніфікованому сигналу постійного струму 4-20 мА;
- ведення годинних та добових архівів виміряного тиску та архівів аварійних ситуацій;
- ініціативна передача отриманих даних на сервер підприємства згідно сценарію;
- контроль впливу зовнішнім магнітним полем на лічильник.

Термінал має можливість передавати на сервер збору даних наступну інформацію:

- виміряні значення об'єму та тиску рідини;
- інформацію про стан терміналу;
- рівень заряду батарей;
- температури навколишнього середовища;
- стан запірного механізму (відкритий/закритий);
- оповіщення при створенні аварійних ситуацій (перевищення аварійного порогу);
- має можливість встановлення «нуля» безпосередньо в умовах експлуатації (крім виконань термінал Vega-ТМ-0 та термінал Vega-ТМ-7).

Періодичність відправки даних на сервер задається сценарієм роботи.

Ступінь захисту за ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) для терміналу – IP66 або IP67, в залежності від виконання.

Термінали, в залежності від виконання, виготовлюються з знімною або незнімною антеною. Знімна антена може бути без кабелю або з кабелем, довжина якого обговорюється при замовленні (1,5; 3,0 або 5,0 м).

Термінал відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання, а також нормативним документам, застосування яких є доказом відповідності пристрою вимогам зазначеного Технічного регламенту.

Термінал має Сертифікат відповідності у сфері використання радіочастотного ресурсу України та внесений до Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування.

Живлення терміналу здійснюється від вбудованої батареї живлення, яка забезпечує безперервну роботу терміналу протягом не менше 5 років при умові відправлення інформації не частіше 1 разу на добу та рівні GPRS сигналу не менше 15 одиниць або зовнішнього джерела живлення напругою 12 В, потужністю не менше 6 Вт.

Живлення запірною механізмом здійснюється від вбудованого блоку живлення напругою 12 В або 24 В. Вбудований блок живлення забезпечує роботу запірною механізмом протягом не менше 5 років при умові спрацьовування запірною механізмом не частіше 4 разів на місяць. Якщо живлення терміналу здійснюється від зовнішнього джерела, то живлення запірною механізмом здійснюється від вбудованого блоку живлення.

Режим роботи терміналу - тривалий безперервний.

Для роботи з терміналом застосовується спеціалізоване програмне забезпечення яке дозволяє:

- опитування та модифікацію параметрів окремого терміналу;
- відображення інформації, зчитаної терміналом у вигляді таблиць;
- зміну порогових значень контролю тиску та сценарію роботи.

За доступом для online користування звертатися до фірми-виробника терміналу.

Термінал виготовляється у виконаннях наведених в таблиці 1.

Таблиця 1

Назва	Умовне позначення КД
Термінал багатофункціональний Vega-ТМ-0	РТЕХ.464411.022
Термінал багатофункціональний Vega-ТМ-1	РТЕХ.464411.022-01
Термінал багатофункціональний Vega-ТМ-2	РТЕХ.464411.022-02
Термінал багатофункціональний Vega-ТМ-3	РТЕХ.464411.022-03
Термінал багатофункціональний Vega-ТМ-4	РТЕХ.464411.022-04
Термінал багатофункціональний Vega-ТМ-5	РТЕХ.464411.022-05
Термінал багатофункціональний Vega-ТМ-6	РТЕХ.464411.022-06
Термінал багатофункціональний Vega-ТМ-7	РТЕХ.464411.022-07

Виконувані функції в залежності від виконання згідно таблиці 2

Таблиця 2

Виконувані функції	Номер виконання							
	-0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
Два імпульсних входи	+	+	+	+	+	+	+	+
Вбудований датчик тиску	+	+	+	-	-	-	+	-
Управління запірним механізмом	-	-	+	-	+	+	+	-
Два струмових входи 4-20мА	-	-	-	+	+	+	-	-
RS 485	-	-	+	-	-	+	-	-
M-BUS	-	-	+	-	+	+	+	-
Вхід для датчика контролю впливу зовнішнього магнітного поля	+	+	+	+	+	+	+	+
Розв'язка по імпульсним та токовим входам	-	-	-	+	-	-	-	-
Автономна робота	+	+	+	+	+	+	+	+
Підтримка зовнішнього живлення 12 В	-	-	+	+	+	+	+	-
Вбудований GPRS модем	+	+	+	+	+	+	+	+
IP66	-	+	+	+	+	+	+	-
IP67	+	-	-	-	-	-	-	+

Термінал багатофункціональний Vega-TM – X.n n – X – X – X




Рисунок 1 – Схема складання умовного позначення терміналу багатофункціонального Vega-TM

2 Основні технічні дані

Основні технічні дані при робочих умовах застосування наведені у таблиці 2.

Таблиця 3 – Основні технічні дані терміналу багатofункціонального Vega-TM

Назва параметра	Значення
1 Робочі умови застосування: – температура довкілля, °C – відносна вологість довкілля за температури 25 °C без конденсації вологи довкілля, %	від – 25 до + 55 від 40 до 98
2 Середній термін служби, років, не менше	10
3 Середнє напрацювання на відмову, год, не менше	17000
4 Діапазони вимірювань тиску, МПа	від 0,0 до 0,02 від 0,0 до 0,2 від 0,0 до 0,5 від 0,0 до 0,7 від 0,0 до 1,0 від 0,0 до 1,6
5 Основна приведена похибка (в залежності від виконання), %	±0,25
6 Діапазони частот, МГц	GSM–GPRS 850/900/1800/1900
7 Вихідна потужність: – Class 4 (850/900 МГц), Вт, не більше – Class 1 (1800/1900 МГц), Вт, не більше	2 1
8 Передача даних	GPRS Class 10/8 B, вбудований TCP/IP протокол
9 Середня сила струму, споживаного терміналом: – в режимі передавання сповіщень, мА не більше – режимі приймання інформації мережею GSM, мА, не більше	145 45
10 Маса, кг, не більше	2,1

3 Комплектність

Комплектність постачання термінала багатофункціонального Vega-TM наведена у таблиці 4.

Таблиця 4 – Комплектність постачання

Назва	Позначення	Кількість	Примітка
1	2	3	4
Термінал багатофункціональний Vega-TM	PTEX.464411.022-_____	1 шт.	Згідно із замовленням
Термінал багатофункціональний Vega-TM. Паспорт	PTEX.464411.022 ПС	1 прим.	
Перехідник M20x1,5-G1/2"	PTEX.753117.005	1 шт.	
Прокладка біконітова для з'єднань газ/вода 1/2" 19x11x2мм, "STA"	—	1 шт.	
Магніт NdFeB, диск/циліндр Ni+Cu+Ni (нікель) OD15 x 5mm (N38)	—	1 шт.	
Кронштейн ^{*)}	PTEX.745422.016		
Гайка ^{*)}	PTEX.715261.013		
Штекер прямий SACC-M8MS-4CON-M-SW (1501265) Phoenix contact ^{**)}	—		
Упаковка	—	1 шт.	
Електропривод до кульового крана Derala M6 A2C, DC	—		
Крани кульові:	—		
DN15 632F	—		
DN20 602F	—		
DN25 612F	—		
DN32 622F	—		
Електропривод до кульового крана Belimo TR 24-3	—		
Кран кульовий DN15 R2015-B1	—		
Електропривод до кульового крана Belimo LR 24A	—		
Кран кульовий DN20 R2020-B1	—		
Кран кульовий DN25 R2025-B2	—		
Електропривод до кульового крана Belimo NR 24A (NR 24A-S)	—		
Кран кульовий DN32 R2032-B3	—		
Кран кульовий DN40 R2040-B3	—		

Назва	Позначення	Кількість	Примітка
Кран кульовий DN50 R2050-B3	–		
Антенa ANT GSM GSM900-W03 SMA-M, ZOGLAB	–		
Антенa GSM900-Y03 SMA-M 3м, ZOGLAB ^{***})	–		
<p>[*]) В залежності від виконання.</p> <p>^{**}) В залежності від виконання. Допускається заміна на АВ-С4-М8MS (22260121) Lapp Cabel.</p> <p>^{***}) Довжина кабелю обговорюється при замовленні (1,5; 3,0 або 5,0 м)</p>			

УВАГА! ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ТЕРМІНАЛА БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОГО Vega-ТМ ПРИСТРОЇВ, НЕ ВКАЗАНИХ У РОЗДІЛІ «КОМПЛЕКТНІСТЬ», КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ !

4 Ресурси, терміни служби і зберігання та гарантії виробника (постачальника)

Виробник гарантує відповідність термінала багатофункціонального Vega-ТМ вимогам комплексу конструкторської документації РТЕХ.464411.022 при виконанні споживачем правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації, наведених у даному паспорті.

Гарантійний термін експлуатації термінала – 18 місяців від дня введення в експлуатацію, але не більше ніж 24 місяців з дати виготовлення.

Протягом зазначеного гарантійного терміну ремонт або заміна термінала, який втратив працездатність, здійснюється тільки після проведення технічної експертизи, що підтверджує виробничий дефект. Виробник має право самостійно прийняти рішення про ремонт термінала або його вузлів або заміні термінала повністю.

Гарантійні зобов'язання виробника припиняються у випадках:

- виникнення дефектів термінала внаслідок порушення умов транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації;
- видимого пошкодження самого термінала або відбитків пломб;
- несанкціоноване втручання в конструктив термінала;
- закінчення гарантійного терміна експлуатації.

У разі виявлення несправностей у роботі або виникнення питань по роботі з терміналом, рекомендуємо звертатися у службу технічної підтримки: тел. +38 (057) 727-53-32, пошта tex@radmirtech.com.ua

5 Свідоцтво про пакування

Термінал багатофункціональний Vega-ТМ – _____ – ____ – ____ – ____

Заводський № _____

запакований згідно вимог конструкторської документації РТЕХ.464411.022.

Відповідальний за пакування:

особистий підпис

розшифровка підпису

рік, місяць, число

6 Свідоцтво про приймання

Термінал багатофункціональний Vega-ТМ – _____ – ____ – ____ – ____

Заводський № _____

виготовлений у відповідності з вимогами комплекту конструкторської документації РТЕХ.464411.022, і визнаний придатним до застосування.



Представник ВТК

МП _____
особистий підпис

розшифровка підпису



рік, місяць, число

7 Конструкція



- 1 – корпус термінала;
- 2 – антена;
- 3 – гайка;
- 4 – датчик тиску;
- 5 – з'єднувач;
- 6 – кришка термінала.

Рисунок 2 – Зовнішній вигляд та габаритні розміри термінала багатофункціонального Vega-TM-0.



- 1 – корпус термінала;
- 2 – антена;
- 3 – гайка;
- 4 – датчик тиску;
- 5 – гермоввод;
- 6 – кришка термінала.

Рисунок 3 – Зовнішній вигляд та габаритні розміри термінала багатофункціонального Vega-TM-1.




Рисунок 4 – Зовнішній вигляд та габаритні розміри термінала багатофункціонального Vega-TM-2, термінала багатофункціонального Vega-TM-6





Рисунок 5 – Зовнішній вигляд та габаритні розміри термінала багатофункціонального Vega-TM-3, термінала багатофункціонального Vega-TM-4, термінала багатофункціонального Vega-TM-5



- 1 – корпус терміналу;
- 2 – антена;
- 3 – заглушка;
- 4 – кришка терміналу;
- 5 – з'єднувач.

Рисунок 6 – Зовнішній вигляд та габаритні розміри терміналу багатофункціонального Vega-TM-7

8 Монтування та пломбування

8.1 Підготовка до монтування

Перед розкриттям упаковки терміналу необхідно уважно оглянути впакування та переконатися в його цілості. При ушкодженні впакування необхідно скласти акт і звернутися в транспортну організацію, що здійснила доставку терміналу.

Термінал після розпакування уважно оглянути, впевнитись в цілості корпусу, відсутності видимих пошкоджень, чіткості маркування, перевірити комплектність відповідно до паспорта. Всі дефекти, виявлені при огляді, занести в акт. Акт направити в організацію, що здійснила доставку терміналу.

Монтувати на трубопровід виконання Vega-TM-0 та Vega-TM-1 за гайку (див. рис. 2, 3) поз. 3 заборонено, монтаж проводити за місце для монтажу на датчику тиску (див. рис. 2, 3) поз.4 (розмір під ключ S 24). Для закручування затискної гайки ущільнення гермовводів Vega-TM-1 та з'єднувачей терміналів Vega-TM-0, та Vega-TM-7 використовується ключ S16.

Для закручування затискної гайки ущільнення гермовводів терміналів Vega-TM-2, Vega-TM-3, Vega-TM-4, Vega-TM-5 та Vega-TM-6 використовується ключ S 24.

8.2 Вимоги безпеки

При монтуванні терміналу необхідно виконувати вимоги діючих нормативних актів.

До роботи допускаються особи, що пройшли спеціальну підготовку та попередньо вивчили даний паспорт.

Монтаж (або демонтаж) виконань термінала з вбудованим датчиком тиску на лінії підводу тиску рідини, повинно проводитися тільки після закриття вентиля на магістралі трубопроводу. Всі з'єднання і ущільнення не повинні мати пропусків води.

8.3 Установка термінала



Розміщення термінала повинне забезпечувати зручний монтаж, технічне обслуговування та демонтаж.

УВАГА!

1. Підведення кабелів повинно здійснюватися знизу.

2. При наявності на магістралі трьохходового крана перед встановленням «нуля» кран необхідно перевести в положення сполучення з атмосферою, при відсутності крана «нуль» встановлюється на місці експлуатації до проведення монтажних робіт.

Приклади розташування терміналів на місці експлуатації показані на рисунках 7, 8.




1. Термінал.

2. Кран шаровий (кран манометричний M20x1,5/G1/2). (В комплект поставки не входить).

3. Ніпель під приварення 15 ГОСТ8967-75. (В комплект поставки не входить).

Рисунок 7 – Розташування термінала багатофункціонального Vega-TM-0, термінала багатофункціонального Vega-TM-1, термінала багатофункціонального Vega-TM-2, термінала багатофункціонального Vega-TM-3, термінала багатофункціонального Vega-TM-4, термінала багатофункціонального Vega-TM-5 та термінала багатофункціонального Vega-TM-6

Термінал Vega-TM-7 має можливість кріплення до стіни або труби за допомогою кронштейна див. рисунок 8.



1 – Термінал Vega-TM-7;
 2 – Кронштейн РТЕХ.745422.016;
 3 – Гайка РТЕХ.715261.013;
 4 – СМ-с Дюбель 6x60 ПП пот швид. монтаж (В комплект поставки не входить)

1 – Термінал Vega-TM-7;
 2 – Кронштейн РТЕХ.745422.016;
 3 – Гайка РТЕХ.715261.013;
 4 – Хомут U-подібний (В комплект поставки не входить)

Рисунок 8 – Розташування (варіанти кріплення до стіни або труби)




Рисунок 9 – Кронштейн для кріплення терміналу Vega-TM-7


8.4 Монтування терміналу

8.4.1 Монтування терміналу багатофункціонального Vega-TM-0 та терміналу багатофункціонального Vega-TM-7:

Підготувати до роботи термінал (див. рис. 2, 6):

– встановити та закріпити термінал на місці експлуатації (приєднувальні розміри терміналу Vega-TM-0 див. рис. 2, терміналу Vega-TM-7 див. рис. 8, 9);

– лічильники до терміналів Vega-TM-0 та Vega-TM-7 підключаються до з'єднувачей див. рис. 2, 6 поз.5. Схема підключення згідно рисунка 10.



Найменування контактів з'єднувачей для підключення лічильників:

А(2:1)

- 1 – імпульсний вхід 1 (IN1)
- 2 – загальний провід (GND)
- 3 – геркон контролю магнітного впливу;
- 4 – загальний провід (GND).



Б(2:1)

- 1 – імпульсний вхід 2 (IN2)
- 2 – загальний провід (GND)
- 3 – аналоговий вхід;
- 4 – загальний провід (GND).





Рисунок 10 – Схема підключення терміналу багатофункціонального Vega-TM-0 та терміналу багатофункціонального Vega-TM-7.

– відкрутити та зняти кришку терміналу (див. рисунки 2, 6);



- 1 – зелений світлодіод;
- 2 – червоний світлодіод;
- 3 – жовтий світлодіод;
- 4 – зелений світлодіод;
- 5 – місце впливу магнітом;

Рисунок 11

– встановити «нуль» через online сервер;

– для відправлення телеметрії та поточних параметрів на сервер до місця впливу магнітом поз. 5 рис.11 піднести магніт з силою магнітної індукції не менше 1500 мТ та спостерігати миготіння світлодіодів * поз. 1– 2 рис. 11;

– за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення переконатися, що дані з терміналу пройшли на сервер;


– встановити кришку терміналу (див. рис. 2, 6) та закрити.

8.4.2 Монтування терміналу багатофункціонального Vega-TM-1, терміналу багатофункціонального Vega-TM-2, терміналу багатофункціонального Vega-TM-3, терміналу багатофункціонального Vega-TM-4, терміналу багатофункціонального Vega-TM-5, терміналу багатофункціонального Vega-TM-6:

Підготувати до роботи термінал (див. рисунки 3-5):


– встановити та закріпити термінал на місці експлуатації (приєднувальні розміри див. рис. 3-5);

– через гермовводи (див. рисунки 3-5 поз.4) завести кабелі від лічильників всередину терміналу та під'єднати до відповідних клем рисунки 12, 13;



- 1 – зелений світлодіод;
- 2 – червоний світлодіод;
- 3 – жовтий світлодіод;
- 4 – зелений світлодіод;
- 5 – кнопка встановлення «нуля»;
- 6 – перемикач включення;
- 7 – місце впливу магнітом;
- X1 – імпульсний вхід 1;
- X2 – імпульсний вхід 2;
- X3 – геркон контролю магнітного впливу;
- X4, X5 – резерв.

Рисунок 12 – Розміщення клем підключення терміналу багатofункціонального Vega-TM-1



- 1 – зелений світлодіод;
- 2 – червоний світлодіод;
- 3 – жовтий світлодіод;
- 4 – зелений світлодіод;
- 5 – кнопка встановлення «нуля»;
- 6 – перемикач включення;
- 7 – місце впливу магнітом;
- X1 – керування запірним механізмом;
- X2 – інтерфейс M-BUS;
- X3 – джерело живлення 12 В;
- X5 – інтерфейс RS232;
- X6 – інтерфейс RS485/RS232;
- X7 – імпульсний вхід 1 (переважне підключення) у разі "сухого контакту" полярність не має значення;
- X8 – імпульсний вхід 2 (для підключення другого лічильника) у разі "сухого контакту" полярність не має значення;
- X9 – геркон контролю магнітного впливу;
- X10, X11 – аналоговий/цифровий входи.

Таблиця підключення до з'єднувача X1

Контакт	Derala (12 В)	Belimo (24 В)
GND	чорний	чорний
CLO	синій	червоний
OPN	коричневий	білий

Рисунок 13 – Розміщення клем підключення терміналу багатofункціонального Vega-TM-2, терміналу багатofункціонального Vega-TM-3, терміналу багатofункціонального Vega-TM-4, терміналу багатofункціонального Vega-TM-5, терміналу багатofункціонального Vega-TM-6

- при необхідності через гермоввод (див. рис. 4, 5 поз.4) завести кабель зовнішнього живлення та під'єднати до відповідної клемми (див. рис.13);
- зафіксувати кабелі затискувачами кабельних вводів;
- підключити антену;
- встановити перемикач включення (див. рис. 12, 13 поз.4) в положення «1»;
- спостерігати режим миготіння світлодіодів* (див. рис.12, 13 поз.1-4);
- встановити «нуль», для цього утримувати в натиснутому положенні кнопку поз. 5 (див. рис. 12, 13) протягом не менше 5 сек. та спостерігати миготіння (4 рази) світлодіода поз. 3 (див. рис. 12, 13). Після закінчення миготіння «нуль» буде встановлено, кнопку можна відпустити. Повторно «нуль» можна встановлювати (коригувати) в період експлуатації (тільки при наявності на магістралі трьохходового крана);

- для відправлення телеметрії та поточних параметрів на сервер до місця впливу магнітом поз. 7 (див. рис. 12, 13) піднести магніт з силою магнітної індукції не менше 1500 мТ та спостерігати миготіння світлодіодів поз. 1, 2 (див. рис. 12, 13);

- за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення переконатися, що дані з терміналу пройшли на сервер;

- встановити кришку терміналу (див. рис. 3-5 поз.6) та закрутити.

* Режими миготіння світлодіодів:

- зелений світлодіод поз.1 (див. рис. 11-13) блимає 3 рази в секунду - **ініціалізація терміналу;**

- зелений світлодіод поз.1 (див. рис. 11-13) блимає коротким світінням 1 раз в 4 с - **термінал в режимі виконання завдання;**

- зелений світлодіод поз.1 (див. рис. 11-13) засвічений 0,1с через 4,0 с – **штатний режим очікування завдання;**

- червоний світлодіод поз. 2 (див. рис. 11-13) засвічений 0,1с через 4,0 с – **режим – «термінал на складі»;**

- червоний світлодіод поз.2 (див. рис. 11-13) блимає коротким світінням – **аварія контролера обліку;**

- жовтий світлодіод поз. 3 (див. рис. 11-13) блимає часто – **установлення зв'язку модуля GPRS;**

- жовтий світлодіод поз. 3 (див. рис. 11-13) блимає 1 раз в 3 с – **установлений зв'язок модуля GPRS;**

- червоний світлодіод поз.2 (див. рис. 11-13) постійно горить – **аварія модуля GPRS, помилка сценарію;**

- одночасне горіння зеленого поз.1 (див. рис. 11-13) та червоного поз.2 (див. рис. 11-13) світлодіодів 1 раз на 10 с – **режим звернення до терміналу через кабель інтерфейсу.**

8.5 Пломбування

Після установлення та підключення терміналу на місті експлуатації організація, що обслуговує та здійснює нагляд проводить пломбування. Схема пломбування терміналу приведена на рисунках 14, 15.





Рисунок 14 – Схема пломбування терміналу багатофункціонального Vega-TM-0, терміналу багатофункціонального Vega-TM-1 та терміналу багатофункціонального Vega-TM-7




Рисунок 15 – Схема пломбування терміналу багатофункціонального Vega-TM-2, терміналу багатофункціонального Vega-TM-3, терміналу багатофункціонального Vega-TM-4, терміналу багатофункціонального Vega-TM-5, терміналу багатофункціонального Vega-TM-6.

9 Відомості про введення в експлуатацію

Дата введення в експлуатацію	Організація, яка встановила термінал	Підпис та печатка відповідальної особи, що виконала роботу

10 Рух термінала

Дата встановлення	Де встановлений	Дата зняття	Напрацювання, год		Причина зняття	Підпис особи, яка проводила встановлення (зняття)
			з початку експлуатації	після останнього ремонту		

11 Технічне обслуговування

Термінал багатофункціональний Vega-ТМ не вимагає періодичного налагодження та регулювання, він підлягає тільки контрольному огляду.

При проведенні огляду необхідно звертати увагу на:

- цілісність відбитків клейм у місцях пломбування;
- відсутність обривів і механічних ушкоджень ізоляції кабелів;
- відсутність пилу та бруду. При наявності пилу або бруду видалити їх м'якою вологою ганчіркою. При цьому потрапляння води та вологи на контакти з'єднувачів неприпустимо;

- якість маркування;

- відсутність вм'ятин і механічних ушкоджень.

Експлуатація термінала з порушеннями вище наведених вимог категорично забороняється.

Періодичність проведення оглядів визначає організація, що проводить обслуговування та здійснює нагляд за експлуатацією термінала.

12 Нотатки щодо експлуатації, зберігання та транспортування

Установлення, монтування і обслуговування термінала повинні проводити тільки працівники спеціалізованих організацій, які мають на це дозвіл.

Термінал ремонтпридатний в умовах підприємства-виробника, а також в спеціалізованих організаціях, що мають дозвіл на виконання таких робіт. У протилежному випадку гарантійні зобов'язання підприємства-виробника не зберігаються.

Заміна блока живлення термінала може бути проведена на підприємстві-виробнику. Заміна блока живлення запірною механізмом може бути проведена на підприємстві-виробнику або організацією, що обслуговує та здійснює нагляд за експлуатацією термінала. Заміна блока живлення повинна проводитися тільки на блок живлення виробництва СП «Радміртех».

Заміну блока живлення запірною механізмом проводити наступним чином:

- розпломбувати термінал;

- при необхідності демонтувати термінал з місця експлуатації;

- відкрутити та зняти кришки термінала (див. рис. 4, 5);
- від'єднати від клем блок живлення запірного механізму;
- замінити модуль живлення запірного механізму та підключити його відповідних клем дотримуючись полярності;
- встановити кришки термінала, закрутити та опломбувати;
- встановити та закріпити термінал на місці експлуатації.

Заміна модулю живлення повинна проводитися тільки на модуль живлення виробництва СП «Радміртех».

При експлуатації термінала необхідно виконувати вимоги техніки безпеки у відповідності з нормативними документами, що діють у організаціях, які експлуатують термінал.

Термінал в упаковці підприємства-виробника можна транспортувати всіма видами транспорту при температурі довкілля від мінус 50 до 50 °С, відносній вологості повітря до 100 % при температурі 25 °С у відповідності з правилами перевезення вантажів, які діють на конкретному виді транспорту та при дотриманні умов правил безпеки згідно маніпуляційних знаків, зазначених на упаковці.

Під час вантажно-розвантажувальних робіт та при використанні відкритих транспортних засобів термінали повинні бути захищені від атмосферних опадів, крапель води, сонячної радіації, ударів.

Розміщення та кріплення на транспортному засобі тари з терміналами повинні забезпечувати її стійке положення, виключати можливість переміщення та ударів під час транспортування.

13 Облік робіт з технічного обслуговування та ремонту

Дата	Опис несправності	Зміст виконаної роботи, найменування і тип комплектуючих виробів, складових частин	ПБ та підпис виконавця

14 Відомості про утилізацію

Утилізацію термінала проводити в наступній послідовності:

- демонтувати термінал з місця установки;
- розібрати;
- деталі, виконані з кольорових металів та їх сплавів, здати на лом, інші - на розсуд організації, що експлуатує термінал.
- літієву батарею здати в організацію, що займається утилізацією рідкоземельних металів.

15 Особливі позначки

16 ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

(дійсний у разі заповнення)

Заповнює виробник

Термінал багатофункціональний Vega-ТМ-_____–_____–_____–_____
зав. № _____

Дата виготовлення _____ . _____ .20 _____ р.

Представник ВТК _____
підпис та штамп

З питань гарантійного ремонту термінала багатофункціонального Vega-ТМ зверта-
тись: СП «Радміртех» у формі ТОВ, Україна, 61037, м. Харків, проспект Московсь-
кий, 199
тел. +380 57 727–53–29

Заповнює продавець

Продавець _____
(назва, адреса)

Передпродажну підготовку проведено _____ . _____ . 20 _____ р.

Дата продажу: _____ . _____ 20 _____ р.

Продавець _____ М.П.

